


| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Logo  | Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS | Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1) |
| | Projekt Kv Bygget 1 Kalmar | Handläggare N.N. |
| Status Förfrågningsunderlag | | Projektnummer 12345 |
| | | Datum ÅÅÅÅ-MM-DD |
| | | Rev ÅÅÅÅ-MM-DD |
| Kod | Text | Mängd Enhet Rev |
| P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT | |
| PM | APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING | |
| PMB | APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM | |
| PMB.2 | APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM | |
| PMB.223 | FETTAVSKILJARE | |
| Beteckning..... | | |
| <p>Prefabricerad fettavskiljare tillverkad av rotationsgjuten polyeten ACO Nordic:s typ MIRI Flex-R- för inomhusinstallation. Nominellt flöde ... l/s. Avskiljaren skall levereras komplett med låsbara, gastäta lock, in- och utloppsanslutningar Dy 110, fabriksmonterat tömningsrör DN75 och rengöringsdysor, Miri Viso synglas, högtryckspump 175 bar / 13 l/min för manuell drift av rengöringsdysor. Manuell påfyllning</p> | | |
| Tillbehör | | |
| Alternativ: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med MIRI LARM STD, automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare. • Avskiljaren förses med Miri Slam, slangivare för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med MIRI Proflex-, provtagningseenhet för inomhusinstallation. • Avskiljaren förses med Miri Drainlift typ, pumpautomat för avloppsvatten. • Avskiljaren förses med ventilationsluftrenare Miri UVO-3 komplett med styrskåp. • På yttervägg monteras tömningskåp Miri GEB med slamsugningskoppling. • Automatikskåp för helautomatisk driftcykel för högtryckspump och rengöringsdysor. | | |

Uppdaterad: 2010-11-19