


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik <b>Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS</b>	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
	Rev ÅÅÅÅ-MM-DD	
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING</b>	
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>	
<b>PMB.2</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM</b>	
<b>PMB.223</b>	<b>FETTAVSKILJARE</b>	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad fettavskiljare tillverkad av rotationsgjutet polyeten ACO Nordic:s typ MIRI MODUL- .... för inomhusinstallation.  Nominellt flöde ... l/s.  Avskiljaren skall levereras komplett med låsbara, gastäta lock, in- och utloppsanslutningar Dy 110 samt fuktskyddande underläggsmatta.</p>		
<b>Tillbehör</b>		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avskiljaren förses med MIRI LARM typ 4 STD, automatiskt övervakningslarm för fett-och oljeavskiljare.</li> <li>• Avskiljaren förses med stativ.</li> <li>• Avskiljaren förses med fasta tömningsrör Dy75 med avstängningsventiler.</li> <li>• Efter avskiljaren kopplas pumpautomat Miri Drainlift typ M.....</li> <li>• I avluftningsledningen monteras ventilationsluftrenare Miri UVO-3 komplett med styrskåp.</li> <li>• Avskiljaren förses med MIRI Proflex- ..... , provtagningsenhet för inomhusinstallation.</li> <li>• På yttervägg monteras MIRI GEB tömnings-skåp för ..... montage, försedd med snabbkoppling av honmodell och låsbar skåpsdörr.</li> </ul>		