


|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| Logo<br>  | Dokumentnamn / Kapitelrubrik<br><b>Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA Anläggning 10</b> | Kapitelbokstav / Sidnr<br>1 (1) |
|  | Projekt<br>Kv Bygget 1<br>Kalmar   | Handläggare<br>N.N.             |
| Projektnummer<br>12345   |  |                                 |
| Datum<br>ÅÅÅÅ-MM-DD  |  |                                 |
| Status<br>Förfrågningsunderlag   |  | Rev<br>ÅÅÅÅ-MM-DD               |
| Kod  | Text   | Mängd Enhet Rev                 |
| <b>P</b>   | <b>APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>                                    |                                 |
| <b>PD</b>  | <b>BRUNNAR O D I MARK</b>  |                                 |
| <b>PDF</b>   | <b>AVSKILJNINGSBRUNNAR</b>   |                                 |
| <b>PDF. 3</b>  | <b>Fettavskiljare</b>  |                                 |
| Beteckning.....  |  |                                 |
| <p>Prefabricerad fettavskiljare, tillverkad av glasfiberarmerad polyester, enligt SS-EN 1825 för markförläggning, självförankrande.<br/> ACO Nordic:s typ LIPUMAX G NS.....<br/> Nominellt flöde. .... l/s.<br/> Lagringsvolym slam.....l.<br/> A-mått ..... mm<br/> Avskiljaren skall levereras komplett med integrerat slamfång, anslutning för ventilation, nedstignings-/inspektions- och tömningshals samt lyft- och förankringsöglor.</p>  |  |                                 |
| <b>Tillbehör</b>   |  |                                 |
| Alternativ:  |  |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-1, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt.</li> <li>• Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-2, slamgivare och centralenhet för larm vid hög slamnivå.</li> <li>• Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5 SAFE, larmskåp för utomhusmontage komplett med Rotoblink och ACO PROCURAT.</li> <li>• Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5 SOL, solcellsdrivet larm.</li> <li>• Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningsspaket för kabelgenomföring.</li> <li>• Vid markytan förses avskiljaren med betäckning ACO ATLAS 700 låsbar. Körbar enligt klass D400 belastning och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 1825-1.</li> <li>• Med betäckningen levereras MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckning.</li> <li>• Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn ACO PROWELL..... komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar enligt klass D400 belastning.</li> <li>• Med avskiljaren levereras provtagningspump ACO PROPUMP.</li> <li>• Kringarbeten: Avskiljaren installeras enligt ACO Normc:s anvisningar</li> <li>• Alternativ: Avskiljaren förses med platsgjutna belastningsskydd vid förläggning i trafikerad yta.</li> </ul> |  |                                 |