


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
		Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.223	FETTAVSKILJARE	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad fettavskiljare, tillverkad av betong med inre ytskikt av PE-HD ACO-Nordics typ Miri Lipumax NS... för markförkläggning. Nominellt flöde l/s A-mått mm Avskiljaren skall levereras komplett med integrerat slamfång liter, anslutning för ventilation, nedstignings / inspektions och tömningshals samt lyftglor.</p>		
Tillbehör		
(alternativ)		
<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med Miri Larm typ 4 STD, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt. • Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare och centralenhet för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med Miri larmskåp för utomhusmontage komplett med rotoblink och Miri Larm typ 4 STD • Avskiljaren förses med Miri Sol 3000, solcellsdrivet larm. • Vid markytan förses avskiljaren med betäckning Miri NIC 700 låsbar. Körbar för 400 kN belastning och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1. • Med betäckningen levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn Miri PBM-... komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar för 400 kN belastning • Med avskiljare levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent, (när avskiljaren ligger långt från byggnad). 		