


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projektnamn Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod P PM PMB PMB.2 PMB.221	Text APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE	Mängd Enhet Rev
Beteckning..... Prefabricerad oljeavskiljare klass I med bypassfunktion, tillverkad av betong med invändig 3-skitts coating. ACO Nordic:s typ MIRI CSBP 31-.... för markförläggning. Nominellt flöde l/s med bypass- flöde ... l/s. A-mått mm. Avskiljaren skall levereras komplett med koalesator, automatisk avstängningsventil, bypassenhet, anslutning för ventilation, nedstignings-, inspektions- och tömningshals samt lyftöglor.		
Tillbehör Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med MIRI larm typ 4 Duo, automatiskt övervakningslarm för fett-och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt oljeskikt och givare för dämning. • Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med Miri larmskåp, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och Miri larm typ 4 Duo • Vid markytan förses avskiljaren med betäckning Miri Nic 700 (alt. 800), låsbar, körbar för 400 kN belastning och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1 • Med avskiljare levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn MIRI PBM- , komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar för 400 kN belastning. • Med avskiljaren levereras provtagningspump Miri Propump. • Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent (när avskiljaren ligger långt från byggnad) 		

Uppdaterad: 2010-11-19