


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik <b>Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS</b>	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
	Rev ÅÅÅÅ-MM-DD	
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING</b>	
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>	
<b>PMB.2</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM</b>	
<b>PMB.221</b>	<b>BYPASSBRUNN MED INBYGGD FLÖDESREGULATOR</b>	
Beteckning.....		
Prefabricerad bypasskammare tillverkad av betong med invändig 3-skikts coating, ACO Nordic:s typ CDBP ..... för markförläggning.		
Nominellt flöde ..... , med bypassflöde ....l/s.		
Bypasskammaren levereras komplett med cyklonbroms, tryckstegringsrör, låsbara gastäta lock, inlopps-, utlopps- och ventilationsanslutningar.		
A-mått ..... mm.		
<b>Tillbehör</b>		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid markytan förses avskiljaren med betäckning Miri Nic 700 (alt 800), låsbar, körbar för 400 kN belastning och försedd med texten ”Avskiljare” enligt SS-EN 858-1</li> <li>• Med avskiljare levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning.</li> </ul>		