


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	Apparater för rening av flytande medium	
PMB.223	Fettavskiljare	
	Beteckning.....	
	Prefabricerad fettavskiljare tillverkad av betong.	
	ACO Nordic:s typ MIRI CSG 35-.... för markförläggning. Nominellt flöde. ... l/s. A-mått ...mm Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings-, inspektions- och tömningshals, lyft- och förankringsöglor samt ventilationsanslutning.	
	Tillbehör Alternativ:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med Miri Larm typ 4 STD, automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare. • Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med Miri Safe, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och Miri Larm typ 4 STD • Avskiljaren förses med Miri Sol 3000, solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare. • Vid markytan förses avskiljaren med låsbar, körbar betäckning, MIRI NIC 700 försedd med texten "Avskiljare" enl. SS-EN 858-1 • Med avskiljaren levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn MIRI PBM-, komplett med teleskopisk hals, och körbar, låsbar betäckning för 400 kN. • Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent, (när avskiljaren ligger långt från byggnad). 	

