


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	Apparater för rening av flytande medium	
PMB.223	Fettavskiljare	
Beteckning.....		
Prefabricerad fettavskiljare, tillverkad av glasfiberarmerad polyester.		
ACO Nordic:s typ MIRI FAM 60 NS..... för markförläggning. Nominellt flöde. l/s. A-mått mm Avskiljaren skall levereras komplett med integrerat slamfång, anslutning för ventilation, nedstignings-/inspektions- och tömningshals samt lyft- och förankringsöglor.		
Tillbehör Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Med avskiljaren levereras st MIRI FÖRANKRINGSBAND för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta. • Med avskiljaren levereras st MIRI FAST markankare komplett med förankringssats. • Avskiljaren förses med MIRI LARM typ 4 STD, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt. • Avskiljaren förses med MIRI SLAM, slamgivare och centralenhet för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage komplett med Rotoblink och MIRI LARM typ 4 STD. • Avskiljaren förses med MIRI SOL 3000, solcellsdrivet larm. • Vid markytan förses avskiljaren med betäckning ACO ATLAS 700 låsbar. Körbar enligt klass D400 belastning och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 1825-1. • Med betäckningen levereras MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn MIRI PBM-..... komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar enligt klass D400 belastning. • Med avskiljaren levereras provtagningspump MIRI PROPUMP. 		