


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
	Rev ÅÅÅÅ-MM-DD	
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.221	OLJEAVSKILJARE OCH BENSINAVSKILJARE	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad oljeavskiljare klass I med bypassfunktion, tillverkad av betong med invändig 3-skiiktscoating. ACO Nordic:s typ MIRI Oleopass-.... för markförläggning. Nominellt flöde l/s med bypass- flöde ... l/s. A-mått mm Avskiljaren skall levereras komplett med koalesator, automatisk avstängningsventil, bypassenhet, anslutning för ventilation, nedstignings-,inspektions-och tömningshals,lyftöglor, betäckningsadapter samt betäckning ACO Atlas D400 försedd med texten”Avskiljare”</p>		
Tillbehör		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med MIRI larm typ 4 Duo, automatiskt övervakningslarm för fett-och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt oljeskikt och givare för dämning. • Avskiljaren förses med Miri Slam, slanggivare för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med Miri larmskåp, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och Miri larm typ 4 Duo • Med avskiljaren levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn MIRI PBM- , komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar för 400 kN belastning. • Med avskiljaren levereras provtagningspump Miri Propump. • Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent.(när avskiljaren ligger långt från byggnad) 		

Uppdaterad: 2010-11-10