


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA Anläggning 10	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projektnamn Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod P PD PDF PDF.2	Text APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT BRUNNAR O D I MARK AVSKILJNINGSBRUNNAR OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE	Mängd Enhet Rev
Beteckning..... Prefabricerad oljeavskiljare klass I, tillverkad av isoftalsyrepolyester för markförläggning, självförankring enligt SS-EN 858 ACO Nordic:s typ OLEOSMART G NS Nominellt flöde l/s. Lagringsvolym slam..... l. A-mått mm. Avskiljaren skall levereras komplett med split-contraction enhet, automatisk avstängningsventil för densitetg/cm ³ , nedstignings-, inspektions- och tömningshals, lyft-och förankringsöglor samt ventilationsanslutning.		
Tillbehör Alternativ: <ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-3, automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt oljeskikt, givare för dämning och slamgivare. • Avskiljaren förses med ACO PROCURAT SAFE, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och ACO PROCURAT T5-3 • Vid markytan förses avskiljaren med betäckning ACO ATLAS 700 (alt 800), låsbar, körbar för belastningsklass D400 och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1 • Med avskiljaren levereras MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn ACO PROWELL- , komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar för belastningsklass D400. • Med avskiljaren levereras provtagningspump ACO PROPUMP. • Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning MIRI VENT • Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningsspaket för kabelgenomföring 		

Uppdaterad: 2013-02-18