


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik <b>Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS</b>	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
		Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag	Projektnamn Kv Bygget 1 Kalmar	Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING</b>	
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>	
<b>PMB.2</b>	<b>Apparater för rening av flytande medium</b>	
<b>PMB.221</b>	<b>Oljeavskiljare och bensinavskiljare</b>	
<p>Beteckning Oljeavskiljare Oleopator K</p> <p>Prefabricerad oljeavskiljare klass I tillverkad av betong med slamfång och invändig 3-skitts coating. ACO Nordic:s typ Oleopator K NS.... för markförläggning. Nominellt flöde ..... l/s. A-mått ..... mm. Avskiljaren skall levereras komplett med koalesator, automatisk avstängningsventil, integrerat slamfång, anslutning för ventilation, nedstignings-, inspektions- och tömningshals samt lyftöglor.</p> <p><b>Tillbehör</b> Alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avskiljaren förses med MIRI larm typ 4 Duo, automatiskt övervakningslarm för fett-och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt oljeskikt och givare för dämning.</li> <li>• Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå.</li> <li>• Avskiljaren förses med Miri Safe, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och Miri larm typ 4 Duo</li> <li>• Miri SOL 3000 4 Duo, solcellsdrivet oljeskikts-och dämninglarm.</li> <li>• Vid markytan förses avskiljaren med betäckning(ar) ACO Atlas, låsbar, körbar för 400 kN belastning och försedd med texten ” Avskiljare ”enligt SS-EN 858-1</li> <li>• Med avskiljaren levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning.</li> <li>• Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn MIRI PBM- ..... , komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar för 400 kN belastning.</li> <li>• Med avskiljaren levereras provtagningspump Miri Propump.</li> <li>• Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent.( när avskiljaren ligger långt från byggnad)</li> </ul>		

Uppdaterad: 2010-11-15