


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.224	SAND- OCH SLAMAVSKILJARE	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad sand-och slamavskiljare tillverkad av betong med invändig 3-skiktscoting. ACO-Nordic:s typ MIRI CS -... för markförläggning. Lagringsvolym slam liter. A-mått mm. Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings-,inspektions-och tömningshals, anslutning för ventilation , betäckningsadapter, låsbar betäckning ACO Atlas D400 med texten ”Avskiljare”.</p>		
Tillbehör		
Alternativ:		
<p>Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå. Avskiljaren förses med Miri larmskåp, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och Miri larm typ 4 med slamgivare Miri Slam. Med avskiljaren levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning. Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent, (när avskiljaren ligger långt från byggnad).</p>		

Uppdaterad: 2010-11-23