


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
	Rev ÅÅÅÅ-MM-DD	
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.224	SAND- OCH SLAMAVSKILJARE	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad sand- och slamavskiljare tillverkad av betong med invändig 3-skiktsscoating. ACO Nordic:s typ MIRI CSM -... för markförläggning. Lagringsvolym slam liter. A-mått mm. vskiljaren skall levereras komplett med nedstignings-, inspektions- och tömningshals, anslutning för ventilation samt lyftöglor.</p>		
Tillbehör		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med Miri larmskåp, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och Miri larm typ 4 med slamgivare Miri Slam. • Vid markytan förses avskiljaren med låsbar, körbar, betäckning, MIRI NIC 700 försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1 • Med avskiljaren levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning. • Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent (när avskiljaren ligger långt från byggnad) 		

Uppdaterad: 2010-11-10