


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projektnamn Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.224	SANDAVSKILJARE	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad sandavskiljare tillverkad av isoftalsyrepolyester enligt EN 858-1:8.1.4. ACO Nordic:s typ MIRI SAM -.. för markförläggning. Kapacitetl/s. Lagringsvolym slam liter. A-mått mm. Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings-, inspektions-och tömningshals, lyft- och förankringsöglor samt ventilationsanslutning Dy 110 mm.</p>		
Tillbehör		
Alternativ:		
<p>Med avskiljaren levereras erforderligt antal förankringsband för förankring till underliggande platsgjuten förankringsplatta. Med avskiljaren levereras ... st markankare, MIRI FAST, komplett med förankringsband. Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå. Avskiljaren förses med Miri larmskåp, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och Miri larm typ 4 med slamgivare Miri Slam. Vid markytan förses avskiljaren med låsbar, körbar betäckning , MIRI NIC 700, försedd med texten ”Avskiljare” enligt SS-EN 858-1 Med avskiljaren levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning. Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent (när avskiljaren ligger långt från byggnad)</p>		

Uppdaterad: 2010-11-10